

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1034 /CNCHL-QHXDMT
V/v cắt điện trạm biến áp 110kV
E1.54 Hòa Lạc – cải tạo ĐZ 110kV
Xuân Mai – Sơn Tây

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các nhà đầu tư, các cơ sở hoạt động tại Khu CNC Hòa Lạc.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) nhận được văn bản số 3742/EVNHANOIPMB-GSXD1 ngày 23/10/2024 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội về việc cắt điện trạm biến áp 110kV E1.54 Hòa Lạc, cải tạo nâng cấp đường dây 110kV Xuân Mai - Sơn Tây.

Để giảm thiểu thiệt hại do cắt điện trạm biến áp 110kV E1.54 Hòa Lạc, Ban Quản lý đề nghị các nhà đầu tư, các cơ sở đang hoạt động tại Khu CNC Hòa Lạc sắp xếp kế hoạch, chủ động nguồn điện sản xuất, sinh hoạt trong thời gian cắt điện, dự kiến thời gian cắt điện 12 tiếng, bắt đầu từ 00h00 đến 12h00 một trong các ngày 29, 30, 31/12/2024.

(Kèm theo văn bản số 3742/EVNHANOIPMB-GSXD1 ngày 23/10/2024 của Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng ban (để b/c);
- Ban HTĐT, KTHT (để p/h);
- Lưu VT, QHXDMT;

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lê Thanh Sơn

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3742/EVNHANOIPMB-GSXD1

Cầu Giấy, ngày 23 tháng 10 năm 2024

V/v cắt điện trạm biến áp 110kV
E1.54 Hòa Lạc – cải tạo ĐZ 110kV
Xuân Mai – Sơn Tây.

Kính gửi: Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (Ban QLDA) xin gửi lời chào trân trọng Quý cơ quan.

Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội (EVNHANOILDC) đã phát hành văn bản số 2099/EVNHANOILDC-ĐĐ ngày 15/10/2024 gửi các bên liên quan về việc yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình: Cải tạo nâng khả năng tải đường dây 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA E1.35 Sơn Tây trong năm 2024 (xin gửi kèm theo).

Thực hiện yêu cầu này, Ban QLDA đang tập trung nhân lực, máy thi công đẩy nhanh tiến độ cải tạo tuyến đường dây theo các giai đoạn cắt điện thi công đã được phê duyệt. Trong đó, để đảm bảo tăng cường khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho khu công nghệ cao Hòa Lạc trong những năm tiếp theo, ở giai đoạn thi công cuối sẽ thực hiện cắt điện 02 ngăn lộ 171, 172 cắt điện toàn trạm biến áp 110kV E1.54 Hòa Lạc để thay dây lèo tại vị trí cột 30 (cột đơn thân đầu nối vào trạm biến áp Hòa Lạc E1.54). Thời gian dự kiến cắt điện là 12 tiếng (bắt đầu từ 00h00 đến 12h00 một trong các ngày 29, 30, 31/12/2024).

Ban QLDA xin thông báo và kính đề nghị Quý Ban giúp đỡ, tổ chức sắp xếp kế hoạch, chủ động nguồn điện sản xuất, sinh hoạt và cho ý kiến trả lời để có cơ sở thực hiện.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Phòng Giám sát Xây dựng 1:

- Đ/c Chu Đình Hưng – Trưởng phòng GSXD1: 096.3.666.889
- Đ/c Đỗ Việt Dũng – Cán bộ phòng GSXD1 - SĐT: 091.6.656.183.
- Email: x9gsxd1@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCTHACHTHAT (để phối hợp);
- GSXD1 (02 bản giấy);
- Lưu: VT, GSXD1.



Nguyễn Chí Thanh

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2640/EVNHANOIDPMB-GSXD1

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 8 năm 2024

V/v cải tạo tuyến đường dây 110kV lộ
172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA
E1.35 Sơn Tây.

Kính gửi: Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (Ban QLDA) gửi lời chào trân trọng Quý cơ quan.

Căn cứ Quyết định số 7029/QĐ-EVNHANOIDP ngày 11/10/2022 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: “Cải tạo nâng khả năng tải tuyến đường dây 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA E1.35 Sơn Tây”.

Hiện nay, Ban QLDA đang triển khai thực hiện dự án “Cải tạo nâng khả năng tải tuyến đường dây 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA E1.35 Sơn Tây”. Tuyến đường dây cải tạo trải dài trên địa phận các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ và Thị xã Sơn Tây.

Trong phạm vi cải tạo tuyến đường dây 110kV có đoạn tuyến nằm trên phạm vi đất thuộc quản lý của Quý cơ quan từ Trụ cột 27 đến cột 43 có chiều dài 4,6km, tuyến sử dụng cột đơn thân chạy dọc đường giao thông trong khu công nghệ cao Láng – Hòa Lạc. TBA 110kV E1.54 CNC Hòa Lạc đấu nối vào đường dây 110kV tại vị trí cột 30A. Phần móng hiện hữu và cột thép đơn thân giữ nguyên theo hiện trạng không cải tạo, chỉ thực hiện thay thế khóa đỡ, khóa néo và dây dẫn theo bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.

Kế hoạch thi công dự kiến bắt đầu từ ngày 20/8/2024 đến ngày hoàn thành 30/12/2024.

Ban QLDA kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ các nhà thầu tham gia thi công các nội dung trên đảm bảo tiến độ đóng điện chung của dự án.

Các nhà thầu tham gia thực hiện:

11
I QU
I LL
HÀ
NG
ÀNH
IÀ
IẤY

- Nhà thầu xây thi công: Công ty CP xây dựng và thương mại Sao Vàng.
- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn Đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Chúng tôi xin cam kết, thi công an toàn, đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường và thực hiện đúng các quy định phòng chống cháy nổ.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Phòng Giám sát Xây dựng 1:

- Ông Đỗ Việt Dũng - CV Phòng GSXD1 - SĐT: 0916.656.183.
- Email: x9gsxd1@gmail.com

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GSXD1 (02 bản giấy);
- Lưu: VT, GSXD1.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Thanh

4-C
N L
Y Đ
Ộ
ĐI
PH
Ộ
T.P

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ
HỆ THỐNG ĐIỆN TP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2099/EVNHANOILDC-ĐĐ

V/v đảm bảo tiến độ công trình “Cải tạo
nâng khả năng tải tuyến đường dây
110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi
TBA E1.35 Sơn Tây”

Hoàn Kiếm, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội.

Phúc đáp công văn số 3574/EVNHANOIPMB-GSXD1 của Ban Quản lý Dự án lưới điện Hà Nội về việc tạo phương thức đóng/cắt điện phục vụ thi công công trình “Cải tạo nâng khả năng tải tuyến đường dây 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA E1.35 Sơn Tây”, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội đề nghị Ban quản lý Dự án chủ động phương án thi công để hoàn thành dự án trong năm 2024, đảm bảo thời gian như sau:

- Giai đoạn 1 thực hiện cải tạo ĐZ 172, 173 E10.5 đến cột 30, hoàn thành trước ngày **20/10/2024**.
- Giai đoạn 2 thực hiện cải tạo ĐZ 175, 176 E1.35 đến cột 35 hoàn thành trước ngày **20/12/2024**.
- Giai đoạn 3 cắt điện ĐZ 172 E1.54 Hòa Lạc – 172 E1.73 CNC2 và ĐZ 173 E10.5 – 175 E1.35 để cải tạo đoạn từ cột 30 đến cột 34, hoàn thành xong trước ngày 24/12/2024.
- Giai đoạn 4 cắt điện toàn trạm 110kV E1.54 Hòa Lạc để thực hiện thay dây lèo tại cột 30 (cột điểm đầu vào E1.54 Hòa Lạc), đề nghị Quý Ban phối hợp với Công ty Điện lực Thạch Thất làm việc với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc để thống nhất cụ thể ngày thực hiện và thông báo cho Trung tâm Điều độ để phối hợp.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- EVNHANOI (PTGD Nguyễn Quang Trung :đề b/c);
- Ban Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ông Ngọc Long

